

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул.Ангарская, д. 13 б, тел/факс (8442) 37-26-74,36-38--67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21B003
Фактический адрес: 403874, г.Камышин, ул. 22 Партсъезда, д.10 , помещение 2
E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 26490 от «07» августа 2016г.


1. Наименование пробы (образца): Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (в соответствии с НД)
2. Заказчик : ТОС п.Госселекстанция
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: договор № 407-16 от 30.08.2016г.
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: ТОС п.Госселекстанция Волгоградская область, Камышинский район, п.Госселекстанция, ул.Почтовая, 4
5. Место, где производился отбор проб: колонка по ул.Почтовая, 3 п. Госселекстанция
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Камышинского филиала ФБУЗ ЦГиЭ
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: 30.08.2016 час.14 мин.00
8. Дата и время доставки пробы: 30.08.2016 час. 15 мин.00
9. Код работы: ПК 2390.1
10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.4.1.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56 237 -2014 «Вода питьевая. Отбор проб»
ГОСТ 31 942 – 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
12. Дополнительные сведения:-
Изготовитель: (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости)
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: 0,5л., 1,5л
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, бутылка ПЭТФ
Условия транспортировки: автотранспортом (термokonтейнер при t 6±2С°)
Условия хранения: соблюдены
Другие сведения:-
Пробы отобраны: помощником врача по общей гигиене Куликовой О.Н.
(должность, ФИО)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Смушкина Н.В.
подпись _____ Ф.И.О. _____

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ Коваленко А.Ю.
Должность лица утвердившего протокол _____ подпись _____ Ф.И.О. _____

М.П.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр 3 стр 1



Код работы: ПК 2390.1

Дата поступления в лабораторию: 30.08.16г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): вода централизованных систем питьевого водоснабжения



Регистрационный номер пробы в лаборатории: 307


Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность измерения (p=0,95), ±Δ	Норматив, не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	(0-5)	2	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	1	(0-5)	2	ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	5	(5-70)	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность	мг/дм ³	менее 0,5	(0,5-5)	1,5	ГОСТ 3351-74

НД: СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 31.08.16г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-лаборант	Олейникова Л.П.	
Лаборант	Руденко И.А.	

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Тимошенко М.Н. 

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и Эпидемиологии в Волгоградской области». Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Общее количество страниц: 3 страница 2

Код образца (пробы): ПК.2390.1

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованных систем водоснабжения

Дата и время доставки пробы (образца): 30.08.2016 г.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 999


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив *	НД на методы испытаний
1	3	4	5	6
ОМЧ	КОЕ/см ³	0	50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100 см ³	не обнаружены	не допускаются	
ТКБ	КОЕ/ 100 см ³	не обнаружены	не допускаются	
колифаги	БОЕ / 100 см ³	не обнаружено	не допускается	

СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 30.08, 2016 г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Зав. бак. лабораторией	Леденцов А.А.	

Ф.И.О. заведующего лабораторией Леденцов А.А. Подпись 

Общее количество страниц 3 : страница 3

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ФЕПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в
городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском,
Руднянском районах»

✉ 403874, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, помещение 2

☎/ 844(57) 9-41-15 , ☎/факс 844(57) 9-19-62

E-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации RA.RU.710056

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 26490 от 01.09.2016 г.

Исследованная проба воды централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранная с колонки по ул. Почтовая, д. 3 п. Госселекстанция Волгоградской области по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги), по санитарно-химическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Зав. отделением по обеспечению
сан. надзора

Врач по общей гигиене /

должность

Погорелко М.Ю. /

ФИО



подпись