

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»**  
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул.Ангарская, д. 13 б,тел/факс (8442) 37-26-74,36-38--67  
**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**  
Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03  
Фактический адрес: 403874, г.Камышин, ул. 22 Партсъезда, д.10, помещение 2  
E-mail: [kamyshin@fguz-volgograd.ru](mailto:kamyshin@fguz-volgograd.ru)

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 33861 от «01» ноября 2016г.

1. Наименование пробы (образца): вода централизованных систем питьевого водоснабжения ( в соответствии с НД)
  2. Заказчик: ТОС п. Госселекстанция  
(наименование надзорного органа или организации)
  3. Основание для проведения измерений: договор № 407-16 от 30.08.2016 г.  
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
  4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: ТОС п. Госселекстанция Волгоградская область, Камышинский район, п. Госселекстанция, ул. Почтовая, д. 4.
  5. Место, где производился отбор проб: колонка по ул. Почтовая, 3. п. Госселекстанция, Камышинский район, Волгоградская область.  
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
  6. Пробы направлены: отделением по обеспечению санитарного надзора Камышинского филиала ФБУЗ ЦГиЭ (структурное подразделение учреждения, наименование организации)
  7. Дата и время отбора пробы: 27.10.2016 г. час. 13 мин. 10
  8. Дата и время доставки пробы: 27.10.2016 г. час. 14 мин. 40
  9. Код работы: ПК 2994.1
  10. НД, регламентирующее объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
  11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012
  12. Дополнительные сведения: -  
Изготовитель: -  
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))  
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: - объем пробы: 0,5 л., 1,5 литра  
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: стерильная стеклянная посуда, бутылка ПЭТ  
Условия транспортировки: автотранспортом (термоконтейнер)  
Условия хранения: соблюдены  
Другие сведения:-  
Пробы отобраны: помощником врача по общей гигиене Куликовой О.Н. в присутствии председателя Кауфман Л.В.  
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Кулык Л.А.  
подпись Ф.И.О.  
Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Коваленко А.Ю.  
подпись Ф.И.О.  
Должность лица утвердившего протокол

М.П. **ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ**  
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»  
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.  
Общее кол-во стр. 3 стр. 1

*Seaf*

Код работы: ПК 2994.1

Дата поступления в лабораторию: 27.10.16 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 384

Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат испытаний	Погрешность измерения ( $p=0,95$ ), $\pm\Delta$	Норматив, не более	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	(0-5)	2	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	1	(0-5)	2	ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	5,0	$\pm 2,5$ (5-70)	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,5	$\pm 0,25$ (0,5-5)	1,5	ГОСТ 3351-74

НД СанПиН 2.1.4.1074-01

ГН 2.1.5.1315-03

Дата выдачи результата испытаний: 31.10.16 г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-лаборант	Хачатурова М.Э.	<i>М.Э. Хачатурова</i>
Лаборант	Котельникова Е.А.	<i>Е.А. Котельникова</i>

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Тимошенко М.Н.

*М.Н. Тимошенко*

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 3 стр. 2



Код образца (пробы): ПК.2994.1

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованных систем водоснабжения

Дата и время доставки пробы (образца): 27.10.2016 г.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1164


МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив *	НД на методы испытаний
1	3	4	5	6
ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/ 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	не допускаются	
ТКБ	КОЕ/ 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	не допускаются	
колифаги	БОЕ / 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	не допускается	

СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 31.10 2016 г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Зав. бак. лабораторией	Леденцов А.А.	

Ф.И.О. заведующего лабораторией Леденцов А.А. Подпись 

Общее количество страниц 3 : страница 3

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области  
в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах»  
✉ 403874, г. Камышин, ул. 22 партсъезда, д.10, помещение 2  
☎/ 844(57) 9-41-15, ☎/факс 844(57) 9-19-62  
E-mail: [kamyshin@fguz-volgograd.ru](mailto:kamyshin@fguz-volgograd.ru)  
Аттестат аккредитации RA.RU.710056

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ  
№ 33861 от 01.11.2016 г.**

Исследованная проба воды централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранная с колонки по ул. Почтовая, 3 п. Госселекстанция Камышинского района Волгоградской области (ТОС п. Госселекстанция) по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги), по санитарно-химическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность) соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Зав. отделением по обеспечению  
сан. надзора

Врач по общей гигиене  
должность

Погорелко М.Ю.  
ФИО

  
подпись